


LHB


Skrzynka przyłączowa
(widok z góry)

Lątarnia identyfikacyjna




3x2.5 (L,N,PE) –
dostawa producenta

5x2.5 –
dostawa producenta



Q12	APN-32-3N	In 32 A, Ue 230 V a.c., 3+N-biegunow y	1	OEZ
Q11	APN-32-3	In 32 A, Ue 230 V a.c., 3-biegunow y	1	OEZ
K3, K5, K7	PR6W-1P-230V/AC/DC-10	Przełącznik interfejsow y	3	RELPOL
	CP 5001	Obudow a IP 65 21x28x13	1	drVolt
Symbol	Type	Opis	L. szt.	Producent

<div><div></div><div>tel.: 7 1 355 73 66 fax: 7 1 355 74 31 e-mail: poczta@bsipsz.pl</div><div>WEB: www.BSIPSZ</div></div>			
jednostka projektowa:	BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SZCZESY ZDROWIA WE WROCŁAWIU Sp. z o.o. 53-66 1 WROCŁ.-W. pl. Solidarności 1/3/5		
inwestor:	POWIAT WIELUŃSKI PLAC KAZIMIERZA WIELKIEGO 2, 98-300 WIELUŃ		
obiekt:	CAŁODOBOWE LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATUNKOWYCH LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO PRZY SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM SPZOZ W WIELUNIU		
temat:	CAŁODOBOWE LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATUNKOWYCH LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO PRZY SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM SPZOZ W WIELUNIU , UL. SZPITALNA 16 98-300 WIELUŃ		
BRANŻA: ELEKTRYCZNA			
	imię i nazwisko	nr upraw.:	podpis:
Projektował:	mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak	UAN-VI -f/3/38/88	
Sprawił:	mgr inż. Zbigniew Barszczyk	UAN-VI -f/3/59/90	
temat rys.:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		
SCHEMAT ZASADNICZY SKRZYNIKI SL - LAMPY LOTNISKOWEJ		branża:	data:
		ELEKTRYCZNA	12.2014
		nr rys.	E-9
		nr arkusza	1 z 1