




Mocowanie na wysięgniku



Mocowanie do płaskich powierzchni



Mocowanie do masztu
lub pionowych ścian
OLI-230-A-S



Wszystkie elementy cynkowane ogniowo.

UWAGA: Do przykręcenia oprawy do ranki
używać śrub M8 wykonanych ze
stali nierdzewnej.

<div><div><div></div></div><div><div>tel.: 7 1 355 73 66</div><div>fax: 7 1 355 74 3 1</div><div>e-mail: poczta@bspsz.pl</div></div><div><div>BSIPSZ</div><div>WEB: WWW.BSPSZ</div></div></div>			
jednostka projektowa:	BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SZCZEBY ZDROWIA WE WROCŁAWIU Sp. z o.o. 53-66 1 WROCŁ - W p.l. Solidarności 1/3/5		
inwestor:	POWIAT WIELUŃSKI PLAC KAZIMIERZA WIELKIEGO 2, 98-300 WIELUŃ		
obiekt:	CAŁODOBOWE LADOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATUNKOWYCH LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO PRZY SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM SPZOZ W WIELUNIU		
temat:	CAŁODOBOWE LADOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATUNKOWYCH LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO PRZY SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM SPZOZ W WIELUNIU , UL. SZPITALNA 16 98-300 WIELUŃ		
BRANŻA: ELEKTRYCZNA			
	inż. i nazwisko	nr upraw.:	podpis:
Projekował:	mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak	UAN-VI -f/3/38/88	
Sprawił:	mgr inż. Zbigniew Barszczyk	UAN-VI -f/3/59/90	
temat rys.:	stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		
MONTAŻ OPRAW TYPU OLI - OŚWIETLENIA PRZESZKODOWEGO		data:	nr rys.
		ELEKTRYCZNA	12.2014
		skala: ---	E-11
		nr arkusza	1 z 1