



SPZOZ
W WIELUNIU

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU

ul. Szpitalna 16 · 98-300 Wieluń · e-mail: sekretariat@szpital-wielun.pl

NIP 832-17-89-610 · REGON 000310143 · Tel.: 43 840 68 00 · Fax: 43 840 68 01

Wieluń, dnia: 17.06.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ogłasza postępowanie do 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia: 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 1843) - bez stosowania przepisów tej ustawy. Postępowanie zostanie przeprowadzone i zamówienie udzielone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora SPZOZ w Wieluniu nr 01/010/3/2019 z dnia: 01.02.2019r. pn.: „Świadczenie usługi polegającej na przeglądach technicznych, konserwacji i naprawach klimatyzatorów oraz agregatów chłodniczych w Szpitalu w Wieluniu” - numer postępowania: SPZOZ-ZP/2/24/241/23/2020.

W ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zaprasza do złożenia ofert w niniejszym postępowaniu:

I. Opis przedmiotu zamówienia, kod lub kody CPV:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
 - 1) Wykonywanie przeglądów technicznych klimatyzatorów typu SPLIT oraz klimatyzatorów współpracujących z centralami klimatyzacyjnymi oraz ich stałe serwisowanie:

Wykaz klimatyzatorów typu SPLIT wymagających przeglądu technicznego 1 w roku:

Lp.	Lokalizacja klimatyzatora	Producent	Model	Rodzaj	Poziom /Dostęp*
1.	Oddz. Anestezjologii i IT	Sanyo	SAP-KRV246EH	Naścienny	Wysoki Parter
2.	Oddz. Anestezjologii i IT	Sanyo	SAP-KRV246EH	Naścienny	Wysoki Parter
3.	Oddz. Anestezjologii i IT	Sanyo	SAP-KRV246EH	Naścienny	Wysoki Parter
4.	Oddz. Anestezjologii i IT	Sanyo	SAP-KRV12AEH	Naścienny	Wysoki Parter
5.	Centralna Sterylizacja	McQuay	M52M010G	Naścienny	Wysoki Parter
6.	Centralna Sterylizacja	McQuay	M5CK025CR	Naścienny	Wysoki Parter
7.	Centralna Sterylizacja	McQuay	M5WM015G	Naścienny	Wysoki Parter
8.	Centralna Sterylizacja	McQuay	M5WM015G	Naścienny	Wysoki Parter
9.	Centralna Sterylizacja	McQuay	M5WM015G	Naścienny	Wysoki Parter
10.	Apteka Szpitalna	Daikin	FTXN35LV1B9	Naścienny	Wysoki Parter
11.	Apteka Szpitalna	Daikin	FTXN35LV1B10	Naścienny	Wysoki Parter
12.	Pracownia Tomografii	LG	USNW126H4A0	Naścienny	Wysoki Parter
13.	Pracownia Tomografii	LG	USNW126H4A0	Naścienny	Wysoki Parter
14.	Pracownia Tomografii	LG	USNW126H4A0	Naścienny	Wysoki Parter

15.	Pracownia Cytostatyków	Acond	AR6-09HRDN1	Naścienny	Wysoki Parter
16.	Pracownia Cytostatyków	Midea	MTB-24HWDN1	Kanałowy	Wysoki Parter
17.	Pokój Lekarski RTG	LG	USNW126H4A0	Naścienny	Wysoki Parter
18.	P. Lekarski Bl. Porodowy	McQuay	M5WM010G	Naścienny	Dach
19.	P. Lekarski Noworodki	McQuay	M5WM010G	Naścienny	II Piętro*
20.	Oddz.Chir. Ortopedycznej	Mitsubishi	MUZ-DM35VA	Naścienny	Wysoki Parter
21.	Oddz. Pulmonologii	Sanyo	SAP-127EHAXB	Naścienny	Dach
22.	Oddz. Dziecięcy	Ascon	A5LC28C-ACPOA	Naścienny	I Piętro*
23.	Informatycy	Akai	AC-GS18HRC	Naścienny	Dach
23.	Informatycy / Serwerownia	McQuay	M5LC10CRJ	Naścienny	Ściana wew. w byłej kotłowni
24.	Szpitalny Oddział Ratunkowy	Daikin	RXN35LVBG	Naścienny	Parter

*Do jednostek zewnętrznych dostęp wyłącznie za pomocą windy

Wykaz klimatyzatorów z centralami wymagających przeglądu technicznego 1 w roku:

Lp.	Lokalizacja klimatyzatora / centrala klimatyzacyjna	Producent	Model	Rodzaj	Poziom /Dostęp*
25.	Centralna Sterylizacja	Jednostka zewnętrzna Aermac	M5WM015G	Naścienny	Wysoki Parter
		Centrala klimatyzacyjna - VENTUS	VS-30-L nawiew 2700 m ³ /h, VS-30-R wywiew 2600 m ³ /h		

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie przeglądów technicznych należeć będzie:

- 1) Sprawdzenie ogólnego stanu technicznego urządzeń,
- 2) Wyczyszczenie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych
- 3) Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych, układów sterowania i automatyki,
- 4) Sprawdzenie instalacji układu chłodniczego urządzeń,
- 5) Sprawdzenie pracy sprężarek oraz szczelności w układzie chłodniczym, ewentualne uzupełnienie czynnika (koszt czynnika ponosi Wykonawca),
- 6) Sprawdzenie i wyczyszczenie wymienników ciepła oraz wentylatorów,
- 7) Sprawdzenie i udrożnienie odpływu skroplin,
- 8) Odgrzybienie i dezynfekcja urządzeń,
- 9) Ocena stopnia zanieczyszczenia filtrów, ich czyszczenie lub wymiana (koszt nowych filtrów pokrywa Wykonawca),
- 10) Sprawdzanie i ewentualna korekta parametrów pracy urządzeń,
- 11) Sporządzenie protokołu z przeglądu o wykonanych czynnościach i zauważonych usterkach dla każdego urządzenia osobno po każdym przeglądzie potwierdzone przez Zamawiającego.
- 12) Stałe serwisowanie urządzeń. Zgłoszenia awarii z Działu Obsługi przekazywane będą do siedziby Wykonawcy (faksem, telefonicznie).

13) Usuwanie awarii każdorazowo na wezwanie Zamawiającego, awarie usuwane będą w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia.

14) Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu każdorazowej naprawy urządzeń objętych serwisem do sporządzenia protokołów z wykonanych usług (z wynikami pomiarów) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wraz z zestawieniem urządzeń objętych wykonaną usługą i cen jednostkowych. Dopiero po zaakceptowaniu kosztorysów naprawy przez Zamawiającego Wykonawca może wystawić fakturę za naprawę.

- 2) Przeniesienie niżej wymienionych używanych klimatyzatorów SPLIT/jednostki wewnętrzne i zewnętrzne, wykonanie instalacji i napełnienie czynnikiem chłodzącym/, wykonanie przeglądu technicznego(zakres obowiązków jak wyżej)/ **jeżeli jest taka możliwość techniczna (oceny musi dokonać Wykonawca/ w inną wskazaną przez Zamawiającego lokalizację:**

Lp.	Obecna lokalizacja klimatyzatora / Dostęp*	Producent	Model	Rodzaj	Zmiana lokalizacji/ Dostęp*
26.	Bakteriologia / Wysoki Parter	Panasonic	CS-PW9GKX	Naścienny	Pawilon Administracyjno – Lecznicy / Parter
27.		Sanyo	SAP-KR97EHAX	Naścienny	
28.	Laboratorium / Wysoki Parter	Akai	AC-GS18HRC	Naścienny	Pawilon Administracyjno – Lecznicy / I Pietro*
29.		Zibro	S1135	Naścienny	
30.		Zibro	S1170	Naścienny	
31.		Haier	AU122ABNDA	Naścienny	

*Do jednostek zewnętrznych dostęp wyłącznie za pomocą dźwigi

- 3) Naprawa / doprowadzenie do stanu użyteczności technicznej wraz z przeglądem technicznym klimatyzacji (zakres obowiązków jak wyżej) zlokalizowanej na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wyposażonej w:

Lp.	Lokalizacja agregatu	Producent	Model	Rodzaj	Poziom /Dostęp*
32.	Szpitalny Oddział Ratunkowy	Jednostka zewnętrzna McQuay	M5LC025C-ACPOC-R	Naścienny	Parter
		Centrala klimatyzacyjna - DOSPEL	Air Medic O/N-23A/1-1/P - 2200 m ³ /h		

- 4) Wykonanie przeglądów technicznych oraz utrzymanie w stałej sprawności technicznej agregatów wody lodowej i agregatów chłodniczych zlokalizowanych na terenie Szpitala w Wieluniu. Wykaz agregatów wody lodowej / agregatów chłodniczych:

Lp.	Nazwa agregatu	Lokalizacja	Model	Lokalizacja	Poziom /Dostęp*
1.	Agregat wody lodowej dla Bl. Operacyjnego	Euroklimat	RAK.C-I/LN/AS0090E R407C	Pomieszczenia po byłym składzie opału kotłowni	Niski parter
2.	Agregat chłodniczy dla Prosektorium	Copeland	ZR33KTFD	Obok Prosektorium	„0”
3.	Agregat chłodniczy dla Pomieszczenia przechowywania odpadów medycznych	b.d.	b.d.	Obok Pomieszczenia	„0”

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie utrzymania w stałej sprawności technicznej agregatów wody lodowej i agregatów chłodniczych należeć będzie:

- 1) Przygotowanie urządzeń do pracy sezonowej, czyszczenie, rozruch.
- 2) Wykonanie kontroli szczelności układów chłodniczych raz w roku potwierdzonej stosownymi protokołami.
- 3) Sprawne utrzymanie urządzeń w ruchu, a szczególnie niezawodność funkcjonowania.
- 4) Wymiana wszystkich uszkodzonych lub wyeksploatowanych części urządzeń oraz wymiana materiałów eksploatacyjnych.
- 5) Pomoc techniczna z zakresu obsługi urządzeń objętych serwisem. Serwis będzie świadczony w siedzibie Zamawiającego.
- 6) W przypadku dokonania naprawy przez Wykonawcę poprzez wymianę części (elementów), zostaną zainstalowane fabrycznie nowe elementy o parametrach nie gorszych niż elementy wymieniane.
- 7) Wykonawca zobowiązuje się do udzielania na wykonane naprawy i montowane części 24 miesięcznej gwarancji licząc od dnia podpisania przez obie Strony protokołu dokumentującego należyte wykonanie czynności usunięcia awarii lub usterek. Jeżeli w trakcie okresu gwarancji części będą wymagały wymiany, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić części zastępcze na czas naprawy lub sprowadzenia niewadliwych części, bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego.
- 8) Zgłoszenia awarii z Działu Obsługi przekazywane będą do siedziby Wykonawcy (faksem, telefonicznie).
- 9) Usuwanie awarii każdorazowo na wezwanie Zamawiającego, awarie usuwane będą w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia.
- 10) Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu każdorazowej naprawy urządzeń objętych serwisem do sporządzenia protokołów z wykonanych usług (z wynikami pomiarów) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wraz z zestawieniem urządzeń objętych wykonaną usługą i cen jednostkowych. Dopiero po zaakceptowaniu kosztorysów naprawy przez Zamawiającego Wykonawca może wystawić fakturę za naprawę.

2. Wspólny słownik zamówień (CPV):

50730000-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i ofert wariantowych. Wykonawca musi złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia.
4. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed przygotowaniem i sporządzeniem oferty, we własnym zakresie, dla właściwego określenia koniecznych do wykonania prac i kalkulacji ceny dokonał wizji lokalnej w miejsca realizacji usług. Będzie to niezbędne do weryfikacji dokumentów opisujących przedmiot zamówienia ze stanem faktycznym oraz do uzyskania informacji, które mogą być przydatne do określenia pełnego zakresu prac, dokonania wyceny robót i przygotowania ceny oferty. O chęci przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie bądź za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. Zamawiający, w ciągu 3 dni od daty otrzymania powiadomienia wyznaczy termin, nie później jednak niż 3 dni robocze przed terminem składania ofert. Koszt dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

II. Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający wyznacza termin wykonania usługi:

- Przeglądy techniczne / naprawa i przeniesienie urządzeń- maksymalnie 30 dni od daty podpisania umowy.
- Serwisowanie urządzeń do 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

III. Kryteria oceny oferty:

1. Jedynym kryterium oceny ofert w powyższym postępowaniu jest najniższa cena – 100%.
2. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, uwzględniać wszystkie zobowiązania, podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy jeżeli (sprzedaż lub usługa) podlega obciążeniu takimi podatkami, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, zgodnie z Ustawą o informowaniu o cenach towarów i usług z dnia 9 maja 2014 r. art. 3 ustęp 1 pkt 1 (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1823)

IV. Wymogi formalne:

1. Ofertę należy przygotować w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczętkami imiennymi.

V. Termin składania i oceny ofert:

1. Pisemną ofertę należy przesłać w formie elektronicznej na e-mail Zamawiającego: sekretariat@szpital-wielun.pl lub faksem na nr: 43 84 06 801 do dnia **30.06.2020 r.** o godz. 12:00.
2. Informujemy, że złożone oferty będą porównane z innymi. Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze. Ponadto Zamawiający informuje, że na każdym etapie postępowania może odstąpić od podpisania umowy z Wykonawcą i unieważnić postępowanie.
3. O wynikach Zamawiający powiadomi Wykonawców drogą elektroniczną.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

VI. Osoba do kontaktu w postępowaniu:

- Dariusz Surma, e-mail: d.surma@szpital-wielun.pl (Dział Obsługi) tel. 43/ 84 06 805.

DYREKTOR
SPZOZ w Wieluniu

Janusz Atlachowicz

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)

Załączniki stanowiące integralną część Zapytania ofertowego:

- załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
- załącznik nr 2 – Projekt umowy

Z-ca KIEROWNIKA
Działu Obsługi SP ZOZ w Wieluniu

Dariusz Surma